

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								共通		建築								電気設備												機械設備						事業者使用可(事業者管理諸室)	備考														
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳	出入口	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明		コンセント等		構内交換		構内情報通信		入退室管理	時刻表示	拡声	テレビ	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気		衛生				不活性ガス設備設置室													
																						器具種別	器具回路との合	個別調光	器具回路との合	電話機	電話	FAX	振興会用有線LAN							振興会用無線LAN	公共無線LAN	設置台数	器具種別				音量調節器	分岐分配端子	テレビ受像機	空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス			
凡例		A B C D	I II III IV	I II	I II	I II III	I II III	I II III	I II III	室面積 (m ²)	○	添付資料4-6セキュリティ関係図・凡例による	○	必要最低高さ(m)	100 300 500	添付資料4-6床荷重凡例による	最低数を示す	有無適宜	有2無適宜	ブカレ降暗適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C	○ ◎	A B C D E F G H I	A B C D 事務室PC上A B 会B	○	A B C D 公共	指定数量	A B C D	A B C	○	A B	A B	○	○	A B C D E F G 適宜	A B C D E F 適宜	(NC値) A	A B C D E F 適宜	○ 適宜	○	○ 適宜												
演芸場(舞台)																																																							
C-1	演芸場舞台	劇場舞台	-	IV	II	II	別	I	I	I	III	320	1	○	A	演舞	-	特記	-	1	適宜	無	適宜(暗)	適宜	F	-	○	H	-	-	-	B	B	-	B	C	-	1	B	C	○	3	2	○	-	C	D	-	25	-	-	-	-	-	
C-2	舞台スタッフ室	舞台控室	-	IV	II	II	II	II	I	I	III	23	1	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	B	-	○	A	-	-	○	C	C	-	C	C	-	1	B	A	○	B	B	○	-	C	D	-	A	B	○	-	-	-
C-3	公演監事室	舞台操作室	-	IV	II	I	I	I	I	I	III	25	1	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	A	B	-	○	A	-	-	○	C	C	-	C	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	-
C-4	公演記録室①(貴賓席)	貴賓席	-	IV	II	II	-	I	I	I	I	40	1	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	A	B	-	○	A	-	-	○	C	C	-	C	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	-
C-5	公演記録室②	舞台操作室	-	IV	II	II	I	I	I	I	I	20	1	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	A	B	-	○	A	-	-	○	C	C	-	C	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	-
C-6	音響操作室	舞台操作室	-	IV	II	II	I	I	I	I	III	29	1	○	A	演舞	-	適宜	100	2	適宜	無	適宜(暗)	適宜	A	B	-	○	A	B	-	○	C	C	-	C	C	-	1	B	C	○	B	B	-	-	C	D	-	A	B	○	-	-	-
C-7	フォアロースポット室	舞台操作室	-	IV	II	II	II	I	I	I	III	18	1	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	B	F	-	○	A	-	-	○	C	C	-	C	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	-
C-8	照明操作室	舞台操作室	-	IV	II	II	I	I	I	I	III	29	1	○	A	演舞	-	適宜	100	2	適宜	無	適宜(暗)	適宜	A	B	-	○	A	B	-	○	C	C	-	C	C	-	1	B	C	○	B	B	-	-	C	D	-	A	B	○	-	-	-
C-9	第1シーリング	投光室	-	IV	II	II	-	I	I	I	III	不算入	1	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	F	F	-	○	A	-	-	-	-	D	-	C	C	-	1	B	C	○	-	-	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	
C-10	第2シーリング	投光室	-	IV	II	II	-	I	I	I	III	不算入	1	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	F	F	-	○	A	-	-	-	-	D	-	C	C	-	1	B	C	○	-	-	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	
C-11	スタッフトイレ	便所C	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	○	-	演舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜(暗)	適宜	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C-12	キャットウォーク	技術ギャラリ	-	IV	II	II	-	-	-	-	-	不算入	-	○	A	演舞	-	適宜	-	2	適宜	適宜	無	-	F	F	-	○	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C-13	投光スペース①(上手)	投光室	-	IV	II	II	-	I	I	I	III	適宜	適宜	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	B	F	-	○	A	-	-	-	-	D	-	C	C	-	1	B	C	○	B	-	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	
C-14	投光スペース②(下手)	投光室	-	IV	II	II	-	I	I	I	III	適宜	適宜	○	A	演舞	-	適宜	-	8	適宜	無	適宜(暗)	適宜	B	F	-	○	A	-	-	-	-	D	-	C	C	-	1	B	C	○	B	-	-	-	C	D	-	A	-	-	-	-	
C-15	演芸場舞台倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	-	-	-	-	19	1	○	A	演舞	-	適宜	-	11	適宜	適宜	無	-	F	F	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-16	すのこ	すのこ	-	IV	II	II	-	-	-	-	-	不算入	-	○	A	演舞	-	特記	-	2	適宜	適宜	無	-	F	F	-	○	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
共通(舞台)																																																							
D-1	舞台機構スタッフ控室	舞台控室	-	IV	II	II	-	II	I	I	III	38	1	○	A	大舞小舞	-	適宜	-	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	-	-	A	-	-	○	B	B	-	C	C	○	1	B	A	○	2	2	-	-	C	D	-	A	A	○	-	-	○