

「日本芸術文化振興会伝統芸能情報館2階図書閲覧室用エアコンの賃貸借」に関する質問と回答

	資料名等	質 問	回 答
①		平成18年(2006年)以前に建てられた建築物は、アスベスト(石綿)含有建材が使用されている可能性があるため、コア抜きのような穿孔作業を行う場合には、原則として事前のアスベスト含有調査が必要になります。 アスベスト含有調査につきましては、別途実施されるご予定でしょうか。 アスベスト含有が確認された場合には、法令に基づく飛散防止措置および特別管理産業廃棄物処理が必要となります。 これに伴う対策工事費につきましては、別途追加工事としてのご請求で宜しいでしょうか。 2026/2/25	アスベスト含有調査は、振興会において別途実施予定です。 アスベスト含有が確認された場合の対策工事費については、別途協議いたします。 2026/2/26