

資料2-7 各室面積表

赤字が前回公告資料から修正した箇所を示す。なお、現代舞台芸術(養成研修)及び各室で削除した室があり、削除後の番号を示す。2ページ以降も同じ

番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表	
		面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考
大劇場(舞台)				小劇場(舞台)				演芸場(舞台)			
A-1	大劇場舞台	1,980		B-1	小劇場舞台	735		C-1	演芸場舞台	240	
A-2	カメラ室①	20		B-2	多目的室	25		C-2	舞台スタッフ室	23	
A-3	カメラ室②	20		B-3	公演監事室	20		C-3	公演監事室	20	
A-4	揚幕室	50		B-4	揚幕室	40		C-4	公演記録室①（貴賓席）	25	
A-5	音響操作室	60		B-5	公演記録室（貴賓席）	25		C-5	公演記録室②	15	
A-6	照明操作室	75		B-6	多目的室（公演記録）	20		C-6	音響操作室	29	
A-7	仮花揚幕室	40		B-7	照明スタッフ控室	11		C-7	フォロースポット室	18	
A-8	公演記録室（多目的室）	20		B-8	大道具スタッフ控室	15		C-8	照明操作室	29	
A-9	公演監事室	20		B-9	音響スタッフ控室	10	新規	C-9	アンプ室	適宜	新規
A-10	大道具スタッフ控室	18		B-10	舞台機構操作室	12		C-10	調光機械室	適宜	新規
A-11	照明スタッフ控室	18		B-11	アンプ室	適宜	新規	C-11	投光スペース①（上手）	適宜	
A-12	音響スタッフ控室	10	新規	B-12	調光機械室	適宜	新規	C-12	投光スペース②（下手）	適宜	
A-13	舞台機構操作室	15		B-13	投光スペース①（上手）	適宜		C-13	第1シーリング	不算入	
A-14	アンプ室	適宜		B-14	投光スペース②（下手）	適宜		C-14	第2シーリング	不算入	
A-15	調光機械室	適宜		B-15	音響操作室	43		C-15	演芸場舞台倉庫	19	
A-16	音響編集作業室	30	新規	B-16	照明操作室	45		C-16	スタッフトイレ	適宜	
A-17	映像機器集約室	20		B-17	投光スペース③（上手）	適宜		C-17	階段・E V	適宜	新規
A-18	投光スペース①（上手）	適宜		B-18	投光スペース④（下手）	適宜		C-18	キャットウォーク	不算入	
A-19	投光スペース②（下手）	適宜		B-19	第1シーリング	不算入		C-19	すのこ	不算入	
A-20	投光スペース③（上手下手）	適宜		B-20	第2シーリング	不算入					
A-21	投光スペース④（上手下手）	適宜		B-21	フォロースポット室	適宜					
A-22	舞台効果室	30		B-22	スタッフトイレ	適宜					
A-23	第1シーリング	不算入		B-23	階段・E V	適宜		共通(舞台)			
A-24	第2シーリング	不算入		B-24	キャットウォーク	不算入		D-1	舞台機構スタッフ控室	38	
A-25	フォロースポット室	適宜		B-25	すのこ	不算入					
A-26	宙乗り鳥屋①	24									
A-27	宙乗り鳥屋②	24									
A-28	スタッフトイレ	適宜									
A-29	階段・E V	適宜									
A-30	キャットウォーク	不算入									
A-31	すのこ	不算入									
大劇場(楽屋)				小劇場(楽屋)				演芸場(楽屋)			
E-1	頭取部屋	25		F-1	頭取部屋	16		G-1	主催者受付	10	
E-2	衣装室	45		F-2	衣裳室	25		G-2	楽屋1、2	38	2室
E-3	床山立方	30		F-3	小道具室	25		G-3	楽屋3	25	
E-4	床山女方	25		F-4	床山	25		G-4	楽屋4	25	
E-5	小道具室	40		F-5	楽屋1、2、3	95	3室	G-5	楽屋5	35	
E-6	楽屋1、2、3、4	120	4室	F-6	楽屋4、5	91	2室	G-6	男子トイレ	適宜	
E-7	楽屋5、6	65	2室	F-7	楽屋6、7	76	2室	G-7	女子トイレ	適宜	
E-8	楽屋7、8	65	2室	F-8	楽屋8	19		G-8	バリアフリートイレ	適宜	
E-9	楽屋9、10	65	2室	F-9	楽屋9	19		G-9	給湯室	適宜	
E-10	楽屋11、12	65	2室	F-10	楽屋10	19		G-10	シャワー室	15	
E-11	楽屋13、14	65	2室	F-11	楽屋11	25		G-11	リフレッシュスペース	9	
E-12	楽屋15、16	65	2室	F-12	楽屋12	25					
E-13	楽屋17	45		F-13	楽屋13	25					
E-14	楽屋18	45		F-14	楽屋14	25					
E-15	楽屋19	45		F-15	楽屋15	25					
E-16	楽屋20	45		F-16	洗濯室	10		共通(楽屋)			
E-17	楽屋21	45		F-17	女子トイレ	適宜		H-1	口番	16	
E-18	楽屋22	27		F-18	男子トイレ	適宜		H-2	楽屋事務室	40	
E-19	楽屋23	27		F-19	バリアフリートイレ	適宜		H-3	楽屋倉庫	30	
E-20	楽屋24	27		F-20	給湯室	適宜		H-4	従業員控室	17	
E-21	楽屋25	27		F-21	小浴室・脱衣場①	20		H-5	食事スペース	120	
E-22	楽屋26	27		F-22	小浴室・脱衣場②	20		H-6	関係者控室	16	
E-23	楽屋27	27		F-23	リフレッシュスペース	9		H-7	コインロッカー	適宜	
E-24	洗濯室	20						H-8	自動販売機コーナー	適宜	
E-25	女子トイレ	適宜						H-9	荷物置き場	20	
E-26	男子トイレ	適宜						H-10	楽屋廊下	適宜	共用へ
E-27	バリアフリートイレ	適宜									
E-28	給湯室	適宜									
E-29	大浴室・脱衣場	40									
E-30	小浴室・脱衣場①	20									
E-31	小浴室・脱衣場②	20									
E-32	リフレッシュスペース	15									
E-33	ミシン室	20									

資料２－７ 各室面積表

番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表	
		面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考
大劇場(大道具)				小劇場(大道具)				共通(大道具)			
I-1	大劇場奈落・大道具倉庫	2,015		J-1	小劇場奈落	780		K-1	搬入口	適宜	新規
I-2	揚幕連絡路	適宜		J-2	揚幕連絡路	適宜		K-2	大道具製作室	403	
I-3	客席ワゴン収納庫	不算入		J-3	客席ワゴン収納庫(花道下)	不算入		K-3	スタッフ控室	100	
I-4	トイレ(揚幕連絡路用)	適宜		J-4	文楽技術室兼倉庫	40		K-4	男子更衣室(スタッフ用)	30	
I-5	マシンピット(大劇場・盆)	不算入		J-5	トイレ(揚幕連絡路用)	適宜		K-5	女子更衣室(スタッフ用)	30	
I-6	マシンピット(大劇場・花道)	不算入		J-6	マシンピット(小劇場・盆)	不算入		K-6	男子休養室(スタッフ用)	15	
I-7	大劇場中奈落	不算入		J-7	マシンピット(小劇場・花道)	不算入		K-7	女子休養室(スタッフ用)	15	
				J-8	小劇場中奈落	不算入		K-8	男子トイレ(スタッフ用)	適宜	
				J-9	客席ワゴン収納庫(文楽床下)	適宜		K-9	女子トイレ(スタッフ用)	適宜	
				J-10	マシンピット(文楽床下)	不算入	新規	K-10	ランドリー室	10	
								K-11	男子シャワー室(スタッフ用)	15	
								K-12	女子シャワー室(スタッフ用)	15	
								K-13	舞台倉庫1	60	
								K-14	舞台倉庫2	75	
								K-15	舞台倉庫3	60	
稽古場											
L-1	稽古場1	355		L-10	リフレッシュスペース	20					
L-2	控室1	40		L-11	シャワー室	10					
L-3	稽古場2	170		L-12	自動販売機コーナー	適宜					
L-4	控室2	20		L-13	男子トイレ	適宜					
L-5	稽古場3	120		L-14	女子トイレ	適宜					
L-6	控室3	20		L-15	バリアフリートイレ	適宜					
L-7	稽古場4	100		L-16	給湯室	適宜					
L-8	控室4	20									
L-9	稽古場5	65									
大劇場(客席・ホワイエ)				小劇場(客席・ホワイエ)				演芸場(客席・ホワイエ)			
M-1	客席(各階)	適宜		N-1	客席	適宜		O-1	客席	適宜	
M-2	客席前室(各階)	適宜		N-2	客席前室	適宜		O-2	客席前室	適宜	
M-3	ホワイエ(各階)	適宜		N-3	ホワイエ	適宜		O-3	ホワイエ	適宜	
M-4	コインロッカー室	適宜		N-4	女子トイレ	適宜		O-4	コインロッカー室	適宜	
M-5	女子トイレ(各階)	適宜		N-5	男子トイレ	適宜		O-5	男子トイレ	適宜	
M-6	男子トイレ(各階)	適宜		N-6	バリアフリートイレ	適宜		O-6	女子トイレ	適宜	
M-7	バリアフリートイレ(各階)	適宜		N-7	コインロッカー室	適宜		O-7	バリアフリートイレ	適宜	
M-8	倉庫(客席周り)	適宜									
共通(客席・ホワイエ)											
P-1	事務室(大劇場)	30									
P-2	事務室(小劇場)	20									
P-3	事務室(演芸場)	15									
P-4	医務室①	20									
P-5	医務室②	10									
P-6	倉庫	50									
P-7	特別室	60									
P-8	特別室前室	20									
P-9	特別室控室	40									
P-10	特別室給湯室	適宜									
P-11	特別室トイレ	適宜									

資料 2-7 各室面積表

番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表	
		面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考
養成研修				公演記録(調査資料)				普及発信			
Q-1	研修室1	150		R-1	録音室	80		U-1	展示室	300	
Q-2	研修室2	70		R-2	ミキサー室	45		U-2	レクチャー室	210	
Q-3	研修室3	71		R-3	ミキサー機械室	15		U-3	舞台付きレストラン	下記による	
Q-4	研修室4	59		R-4	映像事務室	15		U-4	総合受付	20	
Q-5	研修室5	88		R-5	AV室	50		U-5	チケット売場	100	
Q-6	研修室6	59		R-6	映像システム室	30		U-6	授乳室	32	
Q-7	研修室7	59		R-7	記録用機材庫	10		U-7	託児室	40	
Q-8	研修室8	70		R-8	撮影スタジオ	70		U-8	男子トイレ	適宜	
Q-9	研修室9	72						U-9	女子トイレ	適宜	
Q-10	研修室10	59						U-10	バリアフリートイレ	適宜	
Q-11	研修室11	59						U-11	グランドロビー	適宜	
Q-12	研修室12	101									
Q-13	研修室13	71									
Q-14	倉庫①	25									
Q-15	倉庫②	25									
Q-16	倉庫③	25									
Q-17	多目的洗面室	10		レファレンス(調査資料)				【舞台付きレストラン(仮称)】			
Q-18	焙じ室	10		S-1	受付・閲覧スペース・視聴スペース	150			フロア、小舞台、厨房、エン	1900程度	
Q-19	研修生更衣室(男子)	40							トランスホール、楽屋、倉		
Q-20	研修生更衣室(女子)	21		S-2	貸出用収蔵庫	50			庫、事務室、トイレ、設備関		
Q-21	多目的室	60							係室など		
Q-22	シャワー室(男子)	22									
Q-23	シャワー室(女子)	22									
Q-24	講師待合室	70									
Q-25	リフレッシュスペース	8		収蔵庫(調査資料)				※「舞台付きレストラン(仮称)」については「資料			
Q-26	給湯室	適宜		T-1	収蔵庫①(図書資料)	700		2-6 普及発信施設の概要」を参照すること			
Q-27	ランドリー室	10		T-2	収蔵庫②(博物資料)	440					
Q-28	女子トイレ	適宜		T-3	収蔵庫③(視聴覚資料)	130					
Q-29	男子トイレ	適宜									
Q-30	バリアフリートイレ	適宜									

資料2-7 各室面積表

番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表		番号	室名	実施方針概略公表	
		面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考			面積(㎡)	備考
事務管理(役員室)				【国立劇場営業部】				施設設備			
V-1	理事長室	60		X-23	営業部長室	25		a-1	防災センター	適宜	
V-2	応接室①	35		X-24	事務室(普及営業課、宣伝営業課、観客営業課)	330		a-2	監視室	適宜	
V-3	応接室②	35						a-3	監視員控室	適宜	
V-4	理事室①	35		X-25	事務室(施設活用係)	50		a-4	特高電気室	適宜	
V-5	理事室②	35		X-26	チケットセンター	50		a-5	自家発電機室	適宜	
V-6	理事室③	35		X-27	営業部作業室	30		a-6	高圧電気室	適宜	
V-7	監事室	35		X-28	営業部倉庫	30		a-7	受水槽室	適宜	
V-8	役員室	35		【国立劇場舞台技術部】				a-8	衛生機械室	適宜	
V-9	役員専用トイレ	適宜		X-29	舞台技術部長室	25		a-9	排水処理室	適宜	
				X-30	事務室(舞台課、技術課、舞台監督美術課)	275		a-10	熱源機械室	適宜	
共用会議室				【国立劇場養成所】				a-11	消火ポンプ/ボンベ室	適宜	
W-1	第1会議室	100		【国立劇場養成所】				a-12	空調機械室/ファンルーム	適宜	
W-2	第2会議室	60		X-31	国立劇場養成所長室	25		a-13	EV機械室	適宜	
W-3	第3会議室	35		X-32	事務室(養成企画課、歌舞伎・大衆芸能研修課)	70		a-14	EPS/PS/DS	適宜	
W-4	第4会議室	40									
W-5	第5会議室	40		X-33	講師打合室	15					
W-6	第6会議室	40		X-34	研修生打合室	15					
W-7	第7会議室	20		X-35	機材編集室	20					
W-8	第8会議室	20		【伝統芸能情報センター】				交通部分			
W-9	応接室	20		X-36	センター長室	25		b-1	廊下	適宜	
W-10	打合せスペース	60		X-37	事務室(普及教育課、調査資料課)	115		b-2	階段	適宜	
				X-38	研究スペース	60		b-3	風除室	適宜	
事務管理(各事務室等)				【国立劇場再整備本部】							
【総務部】				X-39	事務室(国立劇場再整備本部)	30					
X-1	総務部長室	25		【監査室・監事室】							
X-2	事務室(総務課、人事労務課、情報推進課、財団支援課)	355		X-40	事務室(監査室・監事室)	30					
X-3	人事労務課倉庫	20									
X-4	職員相談室	20		事務管理(共通)							
X-5	情報公開室	15		Y-1	作業室(印刷室)	30					
X-6	サーバー室・ヘルプデスク駐在室	40		Y-2	電話交換室	30					
【財務部】				Y-3	更衣室(舞台技術部以外)	30					
X-7	財務部長室	25		Y-4	更衣室(舞台技術部)	50					
X-8	事務室(財務課、契約課、施設課)	255		Y-5	休養室(男子用)	15					
X-9	資料室兼契約課倉庫	30		Y-6	休養室(女子用)	15					
X-10	入札室	60		Y-7	リフレッシュスペース	35					
【企画部】				Y-8	受付(職員、楽屋、稽古場、養成研修用)	適宜					
X-11	企画部長室	25		Y-9	警備室	30					
X-12	事務室(企画課、事業開発課、運営構想計画課)	145		Y-10	郵便関係室	20					
【基金・助成事務局】				Y-11	清掃員控室	65					
X-13	基金・助成事務局長室	25		Y-12	ゴミ処理室	適宜		地下駐車場			
X-14	事務室(企画調整課、芸術活動助成課、地域文化助成課、文化振興助成課、基盤強化事業化、調査研究課、PDPO)	565		Y-13	倉庫・書庫	250		c-1	自動車車庫及び自動車通路(斜路、搬入口等含む)	適宜	
				Y-14	備蓄倉庫A	30					
				Y-15	備蓄倉庫B	30					
X-15	助成相談室	40		Y-16	湯沸室	適宜					
【日本博事務局】				Y-17	便所・洗面所	適宜					
X-16	日本博事務局長室	25		Y-18	関係事務室	20					
X-17	事務室(日本博事務局)	205									
【国立劇場】											
X-18	国立劇場長室	25									
【国立劇場制作部】											
X-19	制作部長室	25									
X-20	事務室(経営計画課、歌舞伎制作課、伝統芸能制作課、演芸制作課)	200									
X-21	制作部作業室	40									
X-22	制作部資料室	40									