

参考資料4-9-1 舞台・楽屋仕上仕様凡例

室の分類	床	壁	天井	備考
舞台・楽屋部門				
舞台	劇場舞台	【要求水準書及び添付資料参照】	EP塗装, GWBt50 32k 厚手ガラスコロ(黒)巻	EP塗装, 吸音材(特注色, 防結露)
	舞台操作室	タイルカーペット(ループパイル) t6	化粧GWBt25 96k 厚手ガラスコロ(黒)巻	岩綿吸音板 特注色工場塗装
	鳥屋	【要求水準書及び添付資料参照】	特注柄ビニルクロス貼	岩綿吸音板 特注色工場塗装 鏡
	貴賓席	特注柄ウィルトンカーペット(ウール100%, 8×8, 下地ニトリルゴム)	特注柄ビニルクロス貼	岩綿吸音板 特注色工場塗装
	舞台控室	タイルカーペット(ループパイル) t6	塗装下地用壁紙+EP	岩綿吸音板
	舞台機器室	タイルカーペット(ループパイル) t6	EP塗装	岩綿吸音板
	投光室	ニードルパンチカーペット	GWBt50 32k 厚手ガラスコロ(黒)巻	岩綿吸音板 特注色工場塗装
	技術ギャラリー	ニードルパンチカーペット	EP塗装	RC化粧打放素地 適宜吸音材
	すのこ	St-C 50×100 SOP, 上面別色	EP塗装, GWBt50 32k 厚手ガラスコロ(黒)巻	EP塗装, 吸音材(特注色, 防結露)
楽屋	楽屋	畳 A種 無地紋縁	藁入 硅藻土塗り(コテ) 和紙腰張りH300	杉練付 一部乳白ガリ板(光天井) 竿縁 杉 隠蔽型空調機
	踏込	複層ビニル床タイル	藁入 硅藻土塗り(コテ) 和紙腰張りH300	岩綿吸音板 洗面所、鏡、踏込と室内の段差は段差解消スロープで対応可能な高さとする
	押入	シナ合板 UC	調湿ボード	調湿ボード
	洋室楽屋	タイルカーペット(ループパイル) t9	ビニルクロス 差目地貼	岩綿吸音板
	楽屋事務室	タイルカーペット(ループパイル) t6	塗装下地用壁紙+EP	岩綿吸音板
	楽屋準備室	畳 B種 無地紋縁	藁入 硅藻土塗り(コテ) 和紙腰張りH300	岩綿吸音板
	楽屋廊下	タイルカーペット(ループパイル) t6	塗装下地用壁紙+EP	岩綿吸音板
	食堂	複層ビニル床シート	ビニルクロス 差目地貼	岩綿吸音板
	厨房	厨房用ビニル床シート	化粧ケイ酸カルシウム板	化粧ケイ酸カルシウム板 スリット側溝、ケーリーストラップ

特記

<床>

- RCスラブに直貼とする場合、セルフレベリングを施し、平滑な下地をつくること。
- 畳仕上げの場合、下地を気密性の低い野地板とし、床下機械換気とする。
- ビニル床シートはノーワックスを基本とする。

<壁>

- 一般部乾式壁の下地はGB-R12.5+9.5、水回りはGB-St12.5を標準とする。
- 防火区画や内装制限、遮音・吸音等個別に要求される性能に対応した仕様とすること。
- 木練付の突付はt=0.5mm以上とする。内装制限等によりやむを得ない場合を除く

<天井>

- 一般部の下地は、GB-Rt12.5+9.5、岩綿吸音板の下地はGB-Rt12.5を標準とする。
- 天井グリッドパイプは耐荷重100kg/m以上とする。