

室の分類		床	壁	天井	備考
<b>調査・収蔵・普及発信部門</b>					
調査	録音室	タイルカーペット (ループパイル) t6	GWBt50 32k 厚手がラスクros(黒)巻	岩綿吸音板	
	調査事務室	タイルカーペット (ループパイル) t6	EP塗装	岩綿吸音板	
	調査機械室	複層ビニル床タイル	EP塗装	岩綿吸音板	
	視聴覚室	タイルカーペット (ループパイル) t6	EP塗装 適宜吸音材	岩綿吸音板	
	撮影スタジオ	タイルカーペット (ループパイル) t6	1面ホリゾン壁 3面EP塗装	EP塗装 適宜吸音材 グリッドパイプ 48.6φ@900	1Rホリゾンスタジオ
収蔵	収蔵庫	天然木堅木無垢フローリング 木質系不透湿板	無機質系調湿材 (木質系不透湿板) 縦横木見切(無垢材)	無機質系調湿材 (木質系不透湿板) 縦横木見切(無垢材)	
	前室	天然木堅木無垢フローリング 木質系不透湿板	無機質系調湿材 (木質系不透湿板) 縦横木見切(無垢材)	無機質系調湿材 (木質系不透湿板) 縦横木見切(無垢材)	
	収蔵作業室	天然木堅木無垢フローリング 木質系不透湿板	無機質系調湿材 (木質系不透湿板) 縦横木見切(無垢材)	無機質系調湿材 (木質系不透湿板) 縦横木見切(無垢材)	
普及発信	展示室	石貼(ジレットバーナー)	塗装下地用壁紙+EP	EP塗装 適宜吸音材 グリッドパイプ 48.6φ@900	
	レクチャー室	天然木化粧無垢 フローリング OSUC	国産木練付化粧板 OSUC	EP塗装 適宜吸音材 グリッドパイプ 48.6φ@900	
	レストラン客席	天然木化粧無垢 フローリング OSUC	国産木練付化粧板 OSUC	天然木格天井	
	厨房	厨房用ビニル床シート シンダ-コンクリート	化粧ケイ酸カルシウム板	化粧ケイ酸カルシウム板	
	共用ロビー	石貼(ジレットバーナー)	石貼(水磨)	天然木格天井	
	風除室	7層製フレーム 足ふきマット 繊維リブ埋込 SUS枠	石貼(水磨)	岩綿吸音板	
	託児室	衝撃吸収下地材+ビニル床 シート	塗装下地用壁紙+EP	岩綿吸音板	
	授乳室	衝撃吸収下地材+ビニル床 シート	メラミン化粧板	岩綿吸音板	

特記

<床>

- ・RCスラブに直貼とする場合、セルフレベリングを施し、平滑な下地をつくること。
- ・畳上げの場合、下地を気密性の低い野地板とし、床下機械換気とする。
- ・ビニル床シートはノーワックスを基本とする。

<壁>

- ・一般部乾式壁の下地はGB-R12.5+9.5、水回りはGB-St12.5を標準とする。
- ・防火区画や内装制限、遮音・吸音等個別に要求される性能に対応した仕様とすること。
- ・木練付の突付はt=0.5mm以上とする。内装制限等によりやむを得ない場合を除く

<天井>

- ・一般部の下地は、GB-Rt12.5+9.5、岩綿吸音板の下地はGB-Rt12.5を標準とする。
- ・天井グリッドパイプは耐荷重100kg/m以上とする。