室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通				建築							電気設備																						機械設備								備考
															ｾｷｭﾘﾃｨ		水損対策								照明				コンセント等				構内交換			構内情報通信			入退室管理	時刻表示		拡声	ﾃﾚﾋﾞ		監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気				衛生			不活性ガス設備設置室	
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性			専用部分対象室	出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル		天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具を発電回路とする割合	専用分電盤	電話機	電話	FAX	振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN		設置台数	器具種別	音量調節器	分岐分配端子	テレビ受像機			空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス		
		凡例	A B C D –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ – 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	室面積（㎡）	室の数	○ –	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ –	必要最低限高さ（m）	100 300 500 –	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブ カ レ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C –	○ ◎ –	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B –	A B C D –	○ –	A B C –	A B C D 公衆 –	指定数量	A B C D –	A B C –	○ –	0 1 2 –	A B C –	A B C	○ –	A B –	A B –	○ –	○ –	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 –	○ –	(NC値) A –	A B C D E F 適宜 –	○ 適宜 –	○ –	○ 適宜 –	
施設設備																																																							
b-1	防災センター	事務室A	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	300	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	A	–	A	A	A	○	B	B	1	B	B	–	1	B	B	○	B	B	○	–	D	D	○	40	A	○	–	–	
b-2	監視室	事務室A	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	300	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	A	–	A	A	A	○	B	B	1	B	B	–	1	B	B	○	B	B	○	–	D	D	○	40	A	○	–	–	
b-3	監視員仮眠室	宿直室	C	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	B	–	I	–	B		C	C	–	C	C	–	1	B	B	○	B	B	–	–	D	D	○	35	D	○	–	–	
b-4	特高電気室	電気室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	○	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	B	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	○	–	適宜	適宜	○	–	–	–	–	○	
b-5	自家発電機室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	○	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	B	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	適宜	適宜	○	–	–	–	–	○	
b-6	高圧電気室	電気室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	○	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	B	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	○	–	適宜	適宜	○	–	–	–	–	○	
b-7	受水槽室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	B	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	–	A	–	–	適宜	–	–	–	
b-8	衛生機械室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	B	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	–	A	–	–	適宜	–	–	–	
b-9	排水処理室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	B	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	–	A	–	–	適宜	–	–	–	
b-10	熱源機械室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	B	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	適宜	適宜	○	–	適宜	–	–	適宜	
b-11	消火ポンプ室/ボンベ室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	C	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	–	A	–	–	適宜	–	–	–	
b-12	空調機械室/ファンルーム	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	–	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	C	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	–	適宜	–	–	適宜	–	–	–	
b-13	EV機械室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	–	C	–	B	–	C	C	–	C	C	–	1	B	B	–	–	–	–	–	適宜	適宜	○	–	–	–	–	–	
b-14	EPS/PS/DS	EPS/PS/DS	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	–	–	適宜	適宜	–	A	–	–	適宜	–	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	C	–	F	–	C	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	適宜	適宜	–	–	–	–	–	–	
交通部分																																																							
c-1	廊下	共用ロビー	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	–	–	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	F	D	C	–	E	–	C	–	–	D	–	D	C	–	適宜	–	–	–	–	–	○	–	A	適宜	–	35	–	–	–	–	
c-2	階段	共用ロビー	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	–	–	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	C	–	E	–	C	–	–	D	–	D	–	–	適宜	–	–	–	–	–	○	–	–	適宜	–	–	–	–	–	–	
c-3	風除室	共用ロビー	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	–	–	–	–	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	C	–	D	–	C	–	–	D	–	D	C	–	適宜	–	–	–	–	–	○	–	適宜	適宜	–	35	–	–	–	–	
地下駐車場																																																							
d-1	自動車車庫及び自動車通路	–	–	Ⅳ	Ⅱ	–	–	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	–	適宜	適宜	–	–	–	–	適宜	–	14	適宜	適宜	適宜	適宜	G	D	C	–	D	–	C	–	–	D	–	D	C	–	適宜	–	–	–	–	–	○	–	–	適宜	–	–	適宜	–	–	–	