室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通				建築								電気設備																										機械設備								備考
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性			専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	セキュリティ ゾーニング・レベル	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明 設計照度	照明 器具種別	照明 器具発回とる合器を電路する割	照明 個別調光	コンセント等 壁付コンセント	コンセント等 OAコンセント	コンセント等 OAを含む器具発回とる合器を電路する割	コンセント等 専用分電盤	構内交換 電話機	構内交換 電話	構内交換 FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	構内情報通信 振興会用無線LAN	構内情報通信 公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	時刻表示 器具種別	拡声 音量調節器	テレビ 分岐分配端子	テレビ テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気 空調設備	空調換気 換気設備	空調換気 災害時運転	空調換気 許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	衛生 給湯	衛生 都市ガス	不活性ガス設備設置室	
		凡例	ABCD－	ⅠⅡⅢⅣ－	Ⅰ Ⅱ－	Ⅰ Ⅱ－	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－	Ⅰ Ⅱ－	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－	室面積（㎡）	室の数	○－	添付資料４－６－2 セキュリティ相関図・凡例による		○－	必要最低高さ(m)	100 300 500－	付資料－床重例による 添資４６４荷凡に	最低数を示す	有無 適宜	有2無 適宜	ブカレ障暗 適宜	ABCDEFG 適宜	ABCDEFG	ABC－	○◎－	ABCDEFGHI	ABCD事務所上 ABCD事務所上 AB会社 AB会社－	ABCD－	○－	ABC－	ABCD 公衆－	指定数量	ABCD－	ABC－	○－	012－	ABC－	ABC	○－	AB－	AB－	○－	○－	ABCDEFG 適宜－	ABCDEF 適宜－	○－	(NC値)A－	ABCDEF 適宜－	○ 適宜－	○－	○ 適宜－	
伝統芸能（養成研修）																																																														
Q-1	研修室1	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	130	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-2	研修室2	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	130	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-3	研修室3	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	71	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-4	研修室4	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-5	研修室5	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	34	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-6	研修室6	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	34	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-7	研修室7	研修室(リノリウム)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	88	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-8	研修室8	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-9	研修室9	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-10	研修室10	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	90	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-11	研修室11	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	72	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-12	研修室12	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-13	研修室13	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-14	研修室14	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	101	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-15	研修室15	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	34	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-16	研修室16	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	71	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-17	とんぼ道場	とんぼ道場	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	152	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	A	○	－	－								
Q-18	体操室	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	130	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	B	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-19	講義室	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	30	1	○	A	研	－	2.5	－	5	適宜	適宜	適宜	(ブ)	B	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	○	C	D	－	30	－	－	－	－								
Q-20	倉庫①	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	25	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	－								
Q-21	倉庫②	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	25	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	－								
Q-22	多目的洗面室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	10	1	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	G	－	－	－	－	D	－	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	A	○	－	－								
Q-23	焙じ室	焙じ室(ほうじしつ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	10	1	○	A	研	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	B	－	－	－	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	－	－	－	C	B	－	－	－	－	－	－								
Q-24	オーディオ室	オーディオ室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	35	1	○	A	研	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	－	－	○	C	D	－	35	－	－	－	－								
Q-25	研修生更衣室（男子）	研修生更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	21	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	－	－	F	－	－	－	－	C	－	C	－	－	1	B	B	○	－	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－								
Q-26	研修生更衣室（女子）	研修生更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	21	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	－	－	F	－	－	－	－	C	－	C	－	－	1	B	B	○	－	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－								
Q-27	研修生控室	休憩室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	60	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	－	A	○	－	－								
Q-28	シャワー室（男性）	シャワー・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	22	1	○	B	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	G	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	D	○	－	－								
Q-29	シャワー室（女性）	シャワー・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	22	1	○	B	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	G	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	D	○	－	－								
Q-30	講師控室（男性）	更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	－	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	－	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－								
Q-31	講師控室（女性）	更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	－	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	－	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－								
Q-32	講師待合室	休憩室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	35	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－								
Q-33	リフレッシュスペース	休憩室２	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	8	1	○	B	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	D	－	D	－	－	－	B	A	－	－	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－								
Q-34	給湯室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適宜	A	－	－	B	○	－	－								
Q-35	ランドリー室	ランドリー	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	10	1	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	－	－	I	－	－	－	－	D	－	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	適宜	○	－	－								
Q-36	女子トイレ	女子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－								

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通				建築							電気設備																						機械設備							備考
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性			専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	セキュリティ ゾーニング・レベル	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明 設計照度	照明 器具種別	照明 器具発電回路を電路とする割合	照明 個別調光	コンセント等 壁付コンセント	コンセント等 OAコンセント	コンセント等 OAを含む器具を電路とする割合	コンセント等 専用分電盤	構内交換 電話機	構内交換 電話	構内交換 FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	構内情報通信 振興会用無線LAN	構内情報通信 公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	時刻表示 器具種別	拡声 音量調節器	テレビ 分岐分配端子	テレビ テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調設備 空調設備	空調設備 換気設備	空調設備 災害時運転	空調設備 許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	衛生 給湯	衛生 都市ガス	不活性ガス設備設置室	
		凡例	ABCD－	IIIIIIIV－	II－	II－	IIIII－別	IIIII－	IIIII－	II－	IIIII－	室面積（㎡）	室の数	○－	添付資料４－６－２セキュリティ相関図・凡例による		○－	必要最低高さ（m）	100300500－	付資料－床重例による 4 6 4荷凡に	最低数を示す	有無 適宜	有2無 適宜	ブカレ障暗 適宜	ABCDEFG 適宜	ABCDEFG	ABC－	○◎－	ABCDEFGHI	ABCDAB事BC事DA事上B上A会会B－	ABCD－	○－	ABC－	ABCD 公衆－	指定数量	ABCD－	ABC－	○－	012－	ABC－	ABC	○－	AB－	AB－	○－	○－	ABCDEFG 適宜－	ABCDEF 適宜－	○－	（NC値）A－	ABCDEF 適宜－	○ 適宜－	○－	○ 適宜－	
Q-37	男子トイレ	男子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
Q-38	バリアフリートイレ	多機能便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
現代舞台芸術（養成研修）																																																								
R-1	レッスン室1	レッスン室(演劇)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	234	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-2	レッスン室2	レッスン室(演劇)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	156	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	B	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-3	レッスン室3	レッスン室(バレエ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	350	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-4	レッスン室4	レッスン室(バレエ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	300	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-5	レッスン室5	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	268	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-6	レッスン室6	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	156	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	B	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-7	レッスン室7	レッスン室(バレエ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	300	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-8	レッスン室8	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	38	1	○	A	研	－	3.6	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-9	レッスン室9	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	38	1	○	A	研	－	3.6	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	25	－	－	－	－	
R-10	講義室1	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	57	1	○	A	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	有2	(ブ)	B	C	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
R-11	講義室2	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	57	1	○	A	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	有2	(ブ)	B	C	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
R-12	講義室3	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	57	1	○	A	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	有2	(ブ)	B	C	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
R-13	資料室	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	40	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	(ブ)	C	D	－	－	A	－	－	－	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	－	－	－	C	D	－	－	－	－	－	－	
R-14	トレーナー室	事務室A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	22	1	○	A	研	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
R-15	現代舞台芸術研修主管事務室	事務室A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	85	1	○	A	研	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	C	－	A	事A	B	○	B	A	1	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	○	35	－	－	－	－	
R-16	講師控室、更衣室及びシャワー室	休憩室・シャワー・脱衣所と隣込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	55	5	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	－	A	○	－	－	
R-17	倉庫	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	55	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	－	
R-18	研修生更衣室及び自習室	更衣室・稽古場	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	146	9	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	A	－	－	－	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	A	－	－	A	○	－	－	
R-19	所長室	上級室B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	45	3	○	A	研	－	適宜	100	8	適宜	適宜	有	カレ	B	D	－	－	A	上B	－	－	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
R-20	講師室	上級室B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	30	2	○	A	研	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	B	D	－	－	A	事B	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
R-21	女子トイレ	女子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
R-22	男子トイレ	男子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
R-23	バリアフリートイレ	多機能便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
R-24	給湯室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適宜	A	－	－	B	○	－	－	
共通（養成研修）																																																								
S-1	養成研修施設廊下	共用ロビー	－	Ⅳ	Ⅱ	－	－	Ⅲ	Ⅱ	－	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	F	D	C	－	E	－	－	－	－	D	－	D	C	－	適宜	－	－	－	－	－	○	－	G	適宜	－	35	－	－	－	－	