室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通				建築							電気設備																						機械設備								備考
														専用部分対象室	セキュリティ		水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明				コンセント等				構内交換			構内情報通信			入退室管理	時刻表示		拡声	テレビ		監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気				衛生			不活性ガス設備設置室	
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性				出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル									設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具を発電回路とする割合	専用分電盤	電話機	電話	FAX	振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN		設置台数	器具種別	音量調節器	分岐分配端子	テレビ受像機			空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス		
		凡例	A B C D －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ － 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	室面積（㎡）	室の数	○ －	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ －	必要最低限高さ（m）	100 300 500 －	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブカレ障暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C －	○ ◎ －	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B －	A B C D －	○ －	A B C －	A B C D 公衆 －	指定数量	A B C D －	A B C －	○ －	0 1 2 －	A B C －	A B C	○ －	A B －	A B －	○ －	○ －	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 －	○ －	(NC値) A －	A B C D E F 適宜 －	○ 適宜 －	○ －	○ 適宜 －	
公演記録（調査資料）																																																							
T-1	録音室	録音室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	100	1	○	A	事	－	適宜	－	2	適宜	適宜	無	－	B	C	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	3	3	－	－	C	D	－	15	－	－	－	－	
T-2	ミキサー室	録音室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	45	1	○	A	事	－	適宜	100	2	適宜	適宜	無	－	B	C	－	○	I	B	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
T-3	ミキサー機械室	調査機械室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	15	1	○	A	事	－	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	F	－	－	F	B	－	○	－	C	－	C	C	－	1	－	－	○	B	B	－	－	F	適宜	－	35	－	－	－	－	
T-4	映像事務室	調査事務室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	15	1	○	A	事	－	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	－	○	I	B	－	○	B	B	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
T-5	ＡＶ室	視聴覚室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	50	1	○	A	事	－	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	－	○	I	B	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	3	3	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
T-6	映像システム室	調査機械室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	30	1	○	A	事	－	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	－	○	I	B	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	3	3	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
T-7	公演記録スタッフルーム	調査事務室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	40	1	○	A	事	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	－	○	I	B	－	－	B	B	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
T-8	記録用機材庫	調査機械室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	10	1	○	A	事	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	C	－	C	C	－	1	－	－	○	－	－	－	－	F	E	－	35	－	－	－	－	
T-9	撮影スタジオ	撮影スタジオ	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	100	1	○	A	大舞 小舞	－	4.5	－	2	適宜	適宜	適宜	（暗）	A	D	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
レファレンス（調査資料）																																																							
U-1	視聴スペース	視聴覚室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	80	1	○	A	普	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	○	A	B	－	－	B	B	－	B	C	○	1	B	A	○	B	－	○	－	C	D	－	30	－	－	－	－	
U-2	貸出用収蔵庫	収蔵庫	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	60	1	○	A	普	－	適宜	－	11	適宜	無	無	－	C	D	－	－	F	－	－	－	C	C	－	C	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	－	
U-3	受付・閲覧スペース	調査事務室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	80	1	○	A	普	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	○	A	B	－	－	B	B	1	B	C	○	1	B	A	○	B	－	○	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
収蔵庫（調査資料）																																																							
V-1	収蔵庫①(図書資料)	収蔵庫・前室	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	1,000	1	○	A	収	○	適宜	－	12	適宜	無	無	－	C	D	－	－	F	－	－	－	C	C	－	C	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	○	
V-2	収蔵庫②(博物資料)	収蔵庫・前室	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	400	1	○	A	収	○	適宜	－	12	適宜	無	無	－	C	D	－	－	F	－	－	－	C	C	－	C	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	○	
V-3	収蔵庫③（視聴覚資料）	収蔵庫・前室	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	160	1	○	A	収	○	適宜	－	12	適宜	無	無	－	C	D	－	－	F	－	－	－	C	C	－	C	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	○	