室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準 耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳		共通 専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル	水損対策	建築 天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	電気設備 照明 設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	コンセント等 壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具を発電回路とする割合	専用分電盤	構内交換 電話機	電話	FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	器具種別	拡声 音量調節器	ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	機械設備 空調換気 空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	給湯	都市ガス	不活性ガス設備設置室	事業者使用可（事業者管理諸室）	備考
		凡例	A B C D –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ – 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	室面積（㎡）	室の数	○ –	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ –	必要最低限高さ（m）	100 300 500 –	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブ カ レ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C –	○ ◎ –	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B –	A B C D –	○ –	A B C –	A B C D 公衆 –	指定数量	A B C D –	A B C –	○ –	0 1 2 –	A B C –	A B C	○ –	A B –	A B –	○ –	○ –	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 –	○ –	(NC値) A –	A B C D E F 適宜 –	○ 適宜 –	○ –	○ 適宜 –		
大劇場（客席・ホワイエ）																																																								
M-1	客席	劇場客席	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	1	○	B	大客	–	適宜	–	4	適宜	無	無	–	B	G	–	◎	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	C	–	–	–	○	–	C	D	–	20	–	–	–	–	–	
M-2	客席前室	劇場前室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅰ	Ⅰ	–	–	適宜	適宜	○	B	大客	–	適宜	–	5	適宜	無	無	–	C	D	–	◎	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
M-3	ホワイエ	ホワイエ	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	A	大客	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	G	C	○	D	–	B	–	–	B 公衆	–	B	A	○	1	B	C	○	5	5	○	–	C	D	○	35	–	–	–	–	–	
M-4	コインロッカー室	ホワイエ	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	–	–	適宜	適宜	○	–	大客	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	適宜	–	–	–	–	–	–	–	
M-5	女子トイレ	女子便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	大客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
M-6	男子トイレ	男子便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	大客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
M-7	バリアフリートイレ	多機能便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	大客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	C	–	F	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
M-8	倉庫(客席周り)	倉庫A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	–	適宜	1	○	A	大客	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E	–	–	–	–	–	–	–	
小劇場（客席・ホワイエ）																																																								
N-1	客席	劇場客席	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	1	○	B	小客	–	適宜	–	4	適宜	無	無	–	B	G	–	◎	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	C	–	–	–	○	–	C	D	–	20	–	–	–	–	–	
N-2	客席前室	劇場前室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅰ	Ⅰ	–	–	適宜	適宜	○	B	小客	–	適宜	–	5	適宜	無	無	–	C	D	–	◎	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N-3	ホワイエ	ホワイエ	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	A	小客	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	G	C	○	D	–	B	–	–	B 公衆	–	B	A	○	1	B	C	○	4	4	○	–	C	D	○	35	–	–	–	–	–	
N-4	女子トイレ	女子便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	小客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
N-5	男子トイレ	男子便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	小客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
N-6	バリアフリートイレ	多機能便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	小客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
N-7	コインロッカー室	ホワイエ	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	–	–	適宜	適宜	○	–	小客	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	適宜	–	–	–	–	–	–	–	
演芸場（客席・ホワイエ）																																																								
O-1	客席	劇場客席	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	1	○	B	演客	–	適宜	–	3	適宜	無	無	–	B	G	–	◎	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	C	–	–	–	○	–	C	D	–	25	–	–	–	–	–	
O-2	客席前室	劇場前室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅰ	Ⅰ	–	–	適宜	適宜	○	B	演客	–	適宜	–	5	適宜	無	無	–	C	D	–	◎	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
O-3	ホワイエ	ホワイエ	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	A	演客	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	G	C	○	D	–	B	–	–	B 公衆	–	B	A	○	1	B	C	○	3	3	○	–	C	D	○	35	–	–	–	–	–	
O-4	コインロッカー室	ホワイエ	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	–	–	適宜	適宜	○	–	演客	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	適宜	–	–	–	–	–	–	–	
O-5	男子トイレ	男子便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	演客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
O-6	女子トイレ	女子便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	演客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	
O-7	バリアフリートイレ	多機能便所A	B	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	演客	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	C	–	F	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	○	–	C	○	–	–	–	

添付資料４－５－５　客席・ホワイエ各室性能表

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通				建築							電気設備																							機械設備								事業者使用可（事業者管理諸室）	備考
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳		専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	セキュリティ ゾーニング・レベル	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明 設計照度	照明 器具種別	照明 器具を発回路とする割合	照明 個別調光	コンセント等 壁付コンセント	コンセント等 OAコンセント	コンセント等 OAを含む器具を電路とする割合	コンセント等 専用分電盤	構内交換 電話機	構内交換 電話	構内交換 FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	構内情報通信 振興会用無線LAN	構内情報通信 公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	時刻表示 器具種別	拡声 音量調節器	ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	ﾃﾚﾋﾞ テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気 空調設備	空調換気 換気設備	空調換気 災害時運転	空調換気 許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	衛生 給湯	衛生 都市ガス	不活性ガス設備設置室		
		凡例	A B C D －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ － 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	室面積（㎡）	室の数	○ －	添付資料４－６－2 セキュリティ相関図・凡例による		○ －	必要最低限高さ（m）	100 300 500 －	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有2 無 適宜	ブ カ レ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C －	○ ◎ －	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B －	A B C D －	○ －	A B C －	A B C D 公衆 －	指定数量	A B C D －	A B C －	○ －	0 1 2 －	A B C －	A B C	○ －	A B －	A B －	○ －	○ －	A B C D E F G 適宜 －	A B C D E F 適宜 －	○ －	(NC値) A －	A B C D E F 適宜 －	○ 適宜 －	○ －	○ 適宜 －		
共通（客席・ホワイエ）																																																								
P-1	事務室（大劇場）	事務室A	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	30	1	○	A	大客	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	B	－	I	A	C	－	C	A	1	A	C	－	1	B	A	○	2	2	○	－	C	D	○	35	－	－	－	－	○	
P-2	事務室（小劇場）	事務室A	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	20	1	○	A	小客	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	B	－	I	A	C	－	C	A	1	A	C	－	1	B	A	○	2	2	○	－	C	D	○	35	－	－	－	－	○	
P-3	事務室（演芸場）	事務室A	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	15	1	○	A	演客	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	B	－	I	A	C	－	C	A	1	A	C	－	1	B	A	○	2	2	○	－	C	D	○	35	－	－	－	－	○	
P-4	医務室①	事務室A	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	大客	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	B	－	A	－	A	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	○	35	B	○	－	－	－	
P-5	医務室②	事務室A	A	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	10	1	○	A	演客	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	B	－	A	－	A	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	○	35	B	○	－	－	－	
P-6	倉庫	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	50	適宜	○	A	大客 小客 演客	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E	－	－	－	－	－	－	－	
P-7	特別室	特別室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	60	1	○	A	大客	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	G	－	－	A	－	－	－	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	－	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
P-8	特別室前室	特別室前室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	－	－	20	1	○	A	大客	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	C	G	－	－	B	－	－	－	C	C	－	D	－	－	1	－	－	○	－	－	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
P-9	特別室控室	特別室控室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	40	1	○	A	大客	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	G	－	－	A	－	－	－	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
P-10	特別室給湯室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	1	○	－	大客	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適宜	A	－	－	B	○	－	－	－	
P-11	特別室トイレ	特別室便所	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	1	○	－	大客	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	－	