

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準													共通		建築									電気設備																				機械設備								事業者使用可(事業者管理諸室)	備考						
			活動拠点室等		官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共用		水損対策		天井高		フリーアクセスフロア高さ		床荷重		出入口の数		出入口扉のガラス付窓		外壁窓		外壁窓の光・視線制御		照明		コンセント等			構内交換		構内情報通信			入退室管理		時刻表示		拡声		テレビ		監視カメラ		映像音響・個別放送				空調換気		衛生		不活性ガス設備設置室	
			耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空環境	情報化対応性	出入口の鍵種別	ソニーニング・レベル	専用部分対象室	出入口	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明器具の種類	器具の種類	器具を回路とする割合	個別調光	器具を回路とする割合	OAコンセント	OAコンセントを回路とする割合	専用分電盤	電話機	電話	FAX	振興会利用有線LAN	振興会利用無線LAN	公共無線LAN	設置台数	器具種類	音量調節器	分岐分配端子	テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	給ガス	不活性ガス設備設置室											
			A B C D	I II III IV	I II	I II	I II III	I II III	I II	I II III	○	添付資料4-2リキー相関図・凡例による	○	○	必要低(高)さ(m)	100 300 500	添付資料4-6床重凡例による	最低数を示す	有無	有2	有無	A B C D E F G	A B C D E F G	A B C	A B C	○	○	A B C D	A B C D	A B C	A B C	指定数量	A B C D	A B C	0 1 2	A B C	A B C	○	A B	A B	○	○	A B C D E F G	A B C D E F G	(NC値) A	A B C D E F	○	○	○	○	○											
公演記録(調査資料)																																																														
T-1	録音室	録音室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	100	1	○	A	事	-	適宜	-	2	適宜	適宜	無	-	B	C	-	○	A	-	-	○	C	C	-	B	C	-	1	B	A	○	3	3	-	-	C	D	-	15	-	-	-	-								
T-2	ミキサー室	録音室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	45	1	○	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	無	-	B	C	-	○	I	B	-	○	C	C	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	30	-	-	-	-								
T-3	ミキサー機械室	調査機械室	-	IV	II	II	別	II	III	III	II	15	1	○	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	F	-	-	F	B	-	○	-	C	-	C	C	-	1	-	-	○	B	B	-	-	F	適宜	-	35	-	-	-	-								
T-4	映像事務室	調査事務室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	15	1	○	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	-	○	I	B	-	○	B	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	35	-	-	-	-								
T-5	AV室	視聴覚室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	50	1	○	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	○	I	B	-	○	C	C	-	B	C	-	1	B	A	○	3	3	-	-	C	D	-	30	-	-	-	-								
T-6	映像システム室	調査機械室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	30	1	○	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	○	I	B	-	○	C	C	-	B	C	-	1	B	A	○	3	3	-	-	C	D	-	30	-	-	-	-								
T-7	公演記録スタッフルーム	調査事務室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	40	1	○	A	事	-	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	○	I	B	-	-	B	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	35	-	-	-	-								
T-8	記録用機材庫	調査機械室	-	IV	II	II	別	II	III	III	II	10	1	○	A	事	-	適宜	-	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	-	-	F	-	-	-	-	C	-	C	C	-	1	-	-	○	-	-	-	-	F	E	-	35	-	-	-	-								
T-9	撮影スタジオ	撮影スタジオ	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	100	1	○	A	大舞小舞	-	4.5	-	2	適宜	適宜	適宜	適宜	A	D	-	○	A	-	-	○	C	C	-	B	C	○	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	30	-	-	-	-								
レファレンス(調査資料)																																																														
U-1	視聴スペース	視聴覚室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	80	1	○	A	普	-	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	○	A	B	-	-	B	B	-	B	C	○	1	B	A	○	B	-	○	-	C	D	-	30	-	-	-	-								
U-2	貸出用収蔵庫	収蔵庫	-	II	I	II	-	III	III	II	-	60	1	○	A	普	-	適宜	-	11	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	C	C	-	C	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	F	E	-	-	-	-										
U-3	受付・閲覧スペース	調査事務室	-	IV	II	II	別	II	I	I	III	80	1	○	A	普	-	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	○	A	B	-	-	B	B	I	B	C	○	1	B	A	○	B	-	○	-	C	D	-	35	-	-	-	-								
収蔵庫(調査資料)																																																														
V-1	収蔵庫①(図書資料)	収蔵庫・前室	-	II	I	II	-	III	III	II	-	1,000	1	○	A	収	○	適宜	-	12	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	C	C	-	C	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	F	E	-	-	-	-	○	-								
V-2	収蔵庫②(博物資料)	収蔵庫・前室	-	II	I	II	-	III	III	II	-	400	1	○	A	収	○	適宜	-	12	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	C	C	-	C	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	F	E	-	-	-	-	○	-								
V-3	収蔵庫③(視聴覚資料)	収蔵庫・前室	-	II	I	II	-	III	III	II	-	160	1	○	A	収	○	適宜	-	12	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	C	C	-	C	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	F	E	-	-	-	-	○	-								