添付資料４－５－３　大道具各室性能表

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準 耐火	官庁施設の基本的性能基準 初期火災	官庁施設の基本的性能基準 対浸水	官庁施設の基本的性能基準 音環境	官庁施設の基本的性能基準 光環境	官庁施設の基本的性能基準 熱環境	官庁施設の基本的性能基準 空気環境	官庁施設の基本的性能基準 情報化対応性	各室内訳		共通 専用部分対象室	共通 ｾｷｭﾘﾃｨ 出入口 鍵種別	共通 ｾｷｭﾘﾃｨ ゾーニング・レベル	共通 水損対策	建築 天井高	建築 フリーアクセスフロア高さ	建築 床荷重	建築 出入口の数	建築 出入口扉のガラス付窓	建築 外壁窓	建築 外壁窓の光・視線制御	電気設備 照明 設計照度	電気設備 照明 器具種別	電気設備 照明 器具を発電回路とする割合	電気設備 照明 個別調光	電気設備 コンセント等 壁付コンセント	電気設備 コンセント等 OAコンセント	電気設備 コンセント等 OAを含む器具を発電回路とする割合	電気設備 コンセント等 専用分電盤	電気設備 構内交換 電話機	電気設備 構内交換 電話	電気設備 構内交換 FAX	電気設備 構内情報通信 振興会用有線LAN	電気設備 構内情報通信 振興会用無線LAN	電気設備 構内情報通信 公衆無線LAN	電気設備 入退室管理	電気設備 時刻表示 設置台数	電気設備 時刻表示 器具種別	電気設備 拡声 音量調節器	電気設備 ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	電気設備 ﾃﾚﾋﾞ テレビ受像機	電気設備 監視カメラ	電気設備 映像音響・個別放送	機械設備 空調換気 空調設備	機械設備 空調換気 換気設備	機械設備 空調換気 災害時運転	機械設備 空調換気 許容騒音値	機械設備 衛生 衛生器具・給排水	機械設備 衛生 給湯	機械設備 衛生 都市ガス	機械設備 不活性ガス設備設置室	事業者使用可（事業者管理諸室）	備考
		凡例	A B C D –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ – 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	室面積（㎡）	室の数	○ –	添付資料4－6－2セキュリティ相関図・凡例による		○ –	必要最低限高さ（m）	100 300 500 –	添付資料4－6－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブ カ レ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C –	○ ◎ –	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B –	A B C D –	○ –	A B C –	A B C D 公衆 –	指定数量	A B C D –	A B C –	○ –	0 1 2 –	A B C –	A B C	○ –	A B –	A B –	○ –	○ –	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 –	○ –	(NC値) A –	A B C D E F 適宜 –	○ 適宜 –	○ –	○ 適宜 –		
大劇場（大道具）																																																								
I-1	大劇場奈落・大道具倉庫	奈落・倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	–	2,065	1	○	A	大舞	–	特記	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	B	D	–	–	H	–	–	○	B	B	–	B	A	–	1	B	C	○	B	–	○	–	C	適宜	–	A	適宜	○	–	–	–	
I-2	揚幕連絡路	地下連絡路	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	–	適宜	1	○	A	大舞	–	特記	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	F	D	–	–	E	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	B	C	○	B	B	–	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
I-3	客席ワゴン収納庫	倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	–	–	不算入	1	○	–	大舞	–	適宜	–	15	適宜	適宜	–	–	D	F	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E	–	A	–	–	–	–	–	
I-4	トイレ(揚幕連絡路用)	便所C	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	3	○	–	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	A	C	○	–	–	–	
I-5	搬入口	倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	–	100	1	○	A	大舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	–	–	C	F	–	–	B	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	–	–	–	–	–	○	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
I-6	マシンピット(大劇場・盆)	奈落	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	–	–	不算入	1	○	–	大舞	–	適宜	–	15	適宜	適宜	–	–	D	F	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
I-7	マシンピット(大劇場・花道)	奈落	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	–	–	不算入	1	○	–	大舞	–	適宜	–	15	適宜	適宜	–	–	D	F	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
I-8	大劇場中奈落	地下連絡路	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	–	不算入	1	○	A	大舞	–	特記	–	5	適宜	適宜	適宜	(暗)	B	F	–	–	A	–	–	–	B	B	–	B	B	–	1	B	C	○	2	2	○	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
小劇場（大道具）																																																								
J-1	小劇場奈落	奈落	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	–	780	1	○	A	小舞	–	特記	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	B	D	–	–	H	–	–	○	B	B	–	B	A	–	1	B	C	○	B	–	○	–	C	適宜	–	A	適宜	○	–	–	–	
J-2	揚幕連絡路	地下連絡路	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	–	適宜	1	○	A	小舞	–	特記	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	F	D	–	–	E	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	B	C	○	B	B	○	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
J-3	客席ワゴン収納庫（花道下）	倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	–	–	不算入	1	○	–	小舞	–	適宜	–	15	適宜	適宜	–	–	D	F	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E	–	A	–	–	–	–	–	
J-4	文楽技術室兼倉庫	事務室A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	70	1	○	A	小舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	適宜	A	D	–	–	A	–	–	–	C	C	–	B	C	–	1	B	B	○	B	B	–	–	C	A	–	A	A	○	–	–	–	
J-5	搬入口	倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	–	100	1	○	A	小舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	–	–	C	F	–	–	B	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	–	–	–	–	–	○	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
J-6	トイレ(揚幕連絡路用)	便所C	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	A	C	○	–	–	–	
J-7	マシンピット(小劇場・盆)	奈落	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	–	–	不算入	1	○	–	小舞	–	適宜	–	15	適宜	適宜	–	–	D	F	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
J-8	マシンピット(小劇場・花道)	奈落	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	–	–	不算入	1	○	–	小舞	–	適宜	–	15	適宜	適宜	–	–	D	F	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
J-9	小劇場中奈落	地下連絡路	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	–	不算入	1	○	A	小舞	–	適宜	–	5	適宜	適宜	–	–	B	F	–	–	A	–	–	–	B	B	–	B	B	–	1	B	C	○	2	2	○	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
J-10	客席ワゴン収納庫(文楽床下)	奈落	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	–	–	45	1	○	–	小舞	–	適宜	–	15	適宜	適宜	–	–	D	F	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E	–	A	–	–	–	–	–	

添付資料４－５－３　大道具各室性能表

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準 耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳 室面積（㎡）	室の数	共通 専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル	水損対策	建築 天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	電気設備 照明 設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	コンセント等 壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具を発電回路とする割合	専用分電盤	構内交換 電話機	電話	FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	器具種別	拡声 音量調節器	テレビ 分岐分配端子	テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	機械設備 空調換気 空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	給湯	都市ガス	不活性ガス設備設置室	事業者使用可（事業者管理諸室）	備考
		凡例	A B C D –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ – 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	室面積（㎡）	室の数	○ –	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ –	必要最低限高さ（m）	100 300 500 –	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブカレ 障暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C –	○ ◎ –	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B –	A B C D –	○ –	A B C –	A B C D 公衆 –	指定数量	A B C D –	A B C –	○ –	0 1 2 –	A B C –	A B C	○ –	A B –	A B –	○ –	○ –	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 –	○ –	(NC値) A –	A B C D E F 適宜 –	○ 適宜 –	○ –	○ 適宜 –		
共通（大道具）																																																								
K-1	大道具製作室	奈落	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	293	1	○	A	大舞 小舞	–	特記	–	11	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	–	–	D	–	–	○	C	C	–	B	A	○	1	B	B	○	B	B	–	–	C	A	–	A	適宜	○	–	–	–	
K-2	スタッフ控室	事務室A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	130	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	–	–	D	–	–	○	C	C	–	B	B	○	1	B	B	○	B	B	–	–	C	D	–	A	A	○	–	–	–	
K-3	男子更衣室（スタッフ用）	更衣室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	–	30	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	–	–	F	–	–	–	–	C	–	C	–	–	1	–	–	○	–	–	–	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
K-4	女子更衣室（スタッフ用）	更衣室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	–	30	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	–	–	F	–	–	–	–	C	–	C	–	–	1	–	–	○	–	–	–	–	C	適宜	–	A	–	–	–	–	–	
K-5	男子休養室（スタッフ用）	休憩室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	15	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	I	–	–	–	–	C	–	C	C	○	1	B	B	○	B	B	–	–	C	D	–	A	–	–	–	–	–	
K-6	女子休養室（スタッフ用）	休憩室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	15	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	I	–	–	–	–	C	–	C	C	○	1	B	B	○	B	B	–	–	C	D	–	A	–	–	–	–	–	
K-7	男子トイレ（スタッフ用）	男子便所C	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	A	C	○	–	–	–	
K-8	女子トイレ（スタッフ用）	女子便所C	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	A	C	○	–	–	–	
K-9	ランドリー室	ランドリー	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	10	1	○	–	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	–	–	A	–	–	–	–	D	–	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	–	A	適宜	–	–	–	–	
K-10	男子シャワー室（スタッフ用）	シャワー・脱衣所と踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	15	1	○	B	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	G	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	–	A	D	○	–	–	–	
K-11	女子シャワー室（スタッフ用）	シャワー・脱衣所と踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	15	1	○	B	大舞 小舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	G	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	–	A	D	○	–	–	–	
K-12	舞台倉庫１	倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	60	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E	–	A	–	–	–	–	–	
K-13	舞台倉庫２	倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	75	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	F	E	–	A	–	–	–	–	–	
K-14	舞台倉庫３	倉庫B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	60	1	○	A	大舞 小舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E	–	A	–	–	–	–	–	