

天井高	必要最低限の天井高さ (m) を示す。適宜-自由提案、 「特記」の室は、部位ごとに【添付資料4-10-1】「大劇場 劇場単線図」、【添付資料4-11-1】 「小劇場 劇場単線図」及び【添付資料4-12-1】「演芸場 劇場単線図」に規定する高さを確保する。
フリーアクセス フロア高	凡例： 100-高さ100mm以上、 300-高さ300mm以上、 500-高さ500mm以上
床荷重	凡例は、【添付資料4-6-4】「床荷重凡例」 による。
出入口の数	出入口の最低箇所数を示す。 「参考図」となっている室は、関連する参考資料を参照する（協議により変更可とする。）。
出入口扉の ガラス付き窓	凡例： 有 -窓を設ける 無 -窓を設けない 適宜-自由提案 特記-【添付資料4-7】「各室の性能特記事項」を参照する。
外壁窓	凡例： 有 -採光の確保のため窓が必要（必須） 有2 -採光の確保のため窓を設けることが望ましい 無 -窓は不要（設けない） 適宜-自由提案
外壁窓の光・ 視線制御	凡例： ブ：ブラインド カ：カーテン レ：レースカーテン 障：障子 暗：暗転が必要な室（窓を設ける場合、暗転幕等により完全な遮光を可能とする。） ※「外壁窓」が適宜となっている場合、上記はカッコ書き（）で記載している。 窓を設ける場合、凡例に則った光・視線制御を行うこと。