室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準 耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳 室面積（㎡）	室の数	共通 専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル	水損対策	建築 天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	電気設備 照明 設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	コンセント等 壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具を発電回路とする割合	専用分電盤	構内交換 電話機	電話	FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	器具種別	拡声 音量調節器	ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	機械設備 空調換気 空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	給湯	都市ガス	不活性ガス設備設置室	備考
	凡例		A B C D –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ – 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	室面積（㎡）	室の数	○ –	添付資料４－６－２セキュリティ相関図・凡例による		○ –	必要最低限高さ（m）	100 300 500 –	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブカレ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C –	○ ◎ –	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B –	A B C D –	○ –	A B C –	A B C D 公衆 –	指定数量	A B C D –	A B C –	○ –	0 1 2 –	A B C –	A B C	○ –	A B –	A B –	○ –	○ –	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 –	○ –	(NC値) A –	A B C D E F 適宜 –	○ 適宜 –	○ –	○ 適宜 –	
大劇場（楽屋）																																																							
E-1	頭取部屋	楽屋事務室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	大舞	–	適宜	–	8	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	–	–	A	–	–	○	B	B	–	B	C	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	–	–	–	–	
E-2	衣裳室	楽屋準備室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	45	1	○	A	大舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	–	–	A	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-3	床山立方	楽屋準備室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	30	1	○	A	大舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	–	–	A	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	C	–	35	A	○	–	–	
E-4	床山女方	楽屋準備室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	大舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	–	–	A	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	C	–	35	A	○	–	–	
E-5	小道具室	楽屋準備室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	40	1	○	A	大舞	–	適宜	–	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	–	–	A	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	C	–	35	A	○	–	–	
E-6	楽屋1, 2, 3, 4	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	120	4	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-7	楽屋5, 6	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	65	2	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-8	楽屋7, 8	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	65	2	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-9	楽屋9, 10	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	65	2	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-10	楽屋11, 12	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	65	2	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-11	楽屋13, 14	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	65	2	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-12	楽屋15, 16	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	65	2	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-13	楽屋17	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	45	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-14	楽屋18	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	45	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-15	楽屋19	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	45	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有2	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-16	楽屋20	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	45	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-17	楽屋21	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	45	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-18	楽屋22	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	27	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-19	楽屋23	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	27	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-20	楽屋24	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	27	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-21	楽屋25	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	27	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-22	楽屋26	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	27	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-23	楽屋27	楽屋・踏込・押入	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	27	1	○	A	大舞	–	2.5	–	10	適宜	適宜	有	障	B	D	–	–	G	–	–	○	C	C	–	D	–	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	35	A	○	–	–	
E-24	洗濯室	ランドリー	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	–	20	1	○	–	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	–	–	A	–	–	○	–	D	–	D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	–	–	適宜	–	–	–	
E-25	女子トイレ	女子便所C	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	C	○	–	–	
E-26	男子トイレ	男子便所C	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	C	○	–	–	
E-27	バリアフリートイレ	多機能便所C	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	C	○	–	–	
E-28	給湯室	給湯室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	適宜	○	–	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適宜	A	–	–	B	○	–	–	
E-29	大浴室・脱衣場	浴室・脱衣所と踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	40	1	○	B	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	G	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	A	–	–	–	–	–	C	A	–	–	D	○	–	–	
E-30	小浴室・脱衣場①	浴室・脱衣所と踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	20	1	○	B	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	G	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	A	–	–	–	–	–	C	A	–	–	D	○	–	–	
E-31	小浴室・脱衣場②	浴室・脱衣所と踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	20	1	○	B	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	G	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	A	–	–	–	–	–	C	A	–	–	D	○	–	–	
E-32	リフレッシュスペース	休憩室２	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	15	1	○	B	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	B	–	–	–	–	D	–	D	–	○	–	B	A	○	B	–	–	–	C	A	–	–	–	–	–	–	
E-33	ミシン室	機器室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	–	20	1	○	A	大舞	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	–	–	A	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	B	–	–	C	D	–	–	–	–	–	–	

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準 耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳 室面積（㎡）	室の数	共通 専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル	水損対策	建築 天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	電気設備 照明 設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	コンセント等 壁付コンセント	OAコンセント	OA機器を含む器具を発電回路とする割合	専用分電盤	構内交換 電話機	電話	FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	器具種別	拡声 音量調節器	テレビ 分岐分配端子	テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	機械設備 空調換気 空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	給湯	都市ガス	不活性ガス設備設置室	備考
	凡例		A B C D －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ － 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	室面積（㎡）	室の数	○ －	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ －	必要最低限高さ（m）	100 300 500 －	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブ カ レ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C －	○ ◎ －	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B －	A B C D －	○ －	A B C －	A B C D 公衆 －	指定数量	A B C D －	A B C －	○ －	0 1 2 －	A B C －	A B C	○ －	A B －	A B －	○ －	○ －	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 －	○ －	(NC値) A －	A B C D E F 適宜 －	○ 適宜 －	○ －	○ 適宜 －	
小劇場（楽屋）																																																							
F-1	頭取部屋	楽屋事務室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	16	1	○	A	小舞	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
F-2	衣裳室	楽屋準備室・踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	C	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-3	小道具室	楽屋準備室・踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	C	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	C	－	35	A	○	－	－	
F-4	床山	楽屋準備室・踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	C	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	C	－	35	A	○	－	－	
F-5	楽屋1,2,3	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	97	3	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有2	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-6	楽屋4,5	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	97	2	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有2	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-7	楽屋6,7	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	78	2	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有2	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-8	楽屋8	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	19	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-9	楽屋9	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	19	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-10	楽屋10	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	19	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-11	楽屋11	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-12	楽屋12	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-13	楽屋13	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-14	楽屋14	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-15	楽屋15	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	小舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
F-16	洗濯室	ランドリー	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	10	1	○	－	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	－	－	A	－	－	○	－	D	－	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	適宜	－	－	－	
F-17	男子トイレ	男子便所C	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
F-18	女子トイレ	女子便所C	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
F-19	バリアフリートイレ	多目的便所C	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
F-20	給湯室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適宜	A	－	－	B	○	－	－	
F-21	小浴室・脱衣場①	浴室・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	20	1	○	B	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	G	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	A	－	－	－	－	－	C	A	－	－	D	○	－	－	
F-22	小浴室・脱衣場②	浴室・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	20	1	○	B	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	G	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	A	－	－	－	－	－	C	A	－	－	D	○	－	－	
F-23	リフレッシュスペース	休憩室２	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	9	1	○	B	小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	D	－	D	－	○	－	B	A	○	B	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－	
演芸場（楽屋）																																																							
G-1	主催者受付	楽屋事務室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	10	1	○	A	演舞	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
G-2	楽屋1,2	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	38	2	○	A	演舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有2	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
G-3	楽屋3	洋室楽屋	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	演舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
G-4	楽屋4	洋室楽屋	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	25	1	○	A	演舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
G-5	楽屋5	楽屋・踏込・押入	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	35	1	○	A	演舞	－	2.5	－	10	参考図	適宜	有	障	B	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	D	－	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
G-7	男子トイレ	男子便所C	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	演舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
G-8	女子トイレ	女子便所C	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	演舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
G-9	バリアフリートイレ	多機能便所C	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	演舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	
G-10	給湯室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	演舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適宜	A	－	－	B	○	－	－	
G-11	シャワー室	シャワー・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	15	2	○	B	演舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	G	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	D	○	－	－	
G-12	リフレッシュスペース	休憩室２	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	9	1	○	B	演舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	D	－	D	－	○	－	B	A	○	B	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－	

添付資料４－５－２　楽屋各室性能表

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通				建築							電気設備																						機械設備								備考
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性			専用部分対象室	ｾｷｭﾘﾃｨ 出入口 鍵種別	ｾｷｭﾘﾃｨ ゾーニング・レベル	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明 設計照度	照明 器具種別	照明 器具を発電路とする割合	照明 個別調光	コンセント等 壁付コンセント	コンセント等 OAコンセント	コンセント等 OAを含む器具を発電路とする割合	コンセント等 専用分電盤	構内交換 電話機	構内交換 電話	構内交換 FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	構内情報通信 振興会用無線LAN	構内情報通信 公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	時刻表示 器具種別	拡声 音量調節器	ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	ﾃﾚﾋﾞ テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気 空調設備	空調換気 換気設備	空調換気 災害時運転	空調換気 許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	衛生 給湯	衛生 都市ガス	不活性ガス設備設置室	
		凡例	A B C D －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ － 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	室面積（㎡）	室の数	○ －	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ －	必要最低限高さ（m）	100 300 500 －	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブカレ 障暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C －	○ ◎ －	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B －	A B C D －	○ －	A B C －	A B C D 公衆 －	指定数量	A B C D －	A B C －	○ －	0 1 2 －	A B C －	A B C	○ －	A B －	A B －	○ －	○ －	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 －	○ －	(NC値) A －	A B C D E F 適宜 －	○ 適宜 －	○ －	○ 適宜 －	
共通（楽屋）																																																							
H-1	口番	楽屋事務室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅲ	16	1	○	A	大口 小口	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	B	－	－	－	C	C	－	C	C	○	1	B	A	○	B	B	○	－	C	－	－	－	－	－	－	－	
H-2	楽屋事務室	楽屋事務室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	40	1	○	A	大舞 小舞	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	D	－	－	A	A	－	○	B	B 公衆	1	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	
H-3	楽屋倉庫	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	30	1	○	A	大舞 小舞	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	D	－	－	F	－	－	－	－	C	－	C	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E	－	－	－	－	－	－	
H-4	従業員控室	休憩室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	17	1	○	A	大舞 小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	I	－	－	○	B	B	1	C	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
H-5	食事スペース	食堂・厨房	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	150	1	○	A	大舞 小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	A	－	－	○	B	B	－	B	B	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	－	A	○	－	－	
H-6	関係者控室	休憩室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	16	1	○	A	大舞 小舞	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	C	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	
H-7	コインロッカー	楽屋廊下	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	大舞 小舞 演舞	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	C	適宜	－	－	－	－	－	－	
H-8	自動販売機コーナー	楽屋廊下	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	大舞 小舞 演舞	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	C	適宜	－	－	－	－	－	－	
H-9	荷物置き場	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	適宜	1	○	－	大舞 小舞	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	F	D	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	○	－	－	－	－	－	－	○	－	C	適宜	－	－	－	－	－	－	
H-10	楽屋通用口	楽屋廊下	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	－	－	150	適宜	○	A	大舞 小舞 演舞	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	D	－	－	－	C	C	－	D	A	○	1	B	A	○	－	－	○	－	C	－	－	－	－	－	－	－	
H-11	楽屋廊下	楽屋廊下	－	Ⅳ	Ⅱ	－	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	－	適宜	適宜	○	－	大舞 小舞 演舞	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	C	－	E	－	－	－	－	公衆	－	D	A	○	適宜	B	A	○	－	－	○	－	G	適宜	－	35	－	－	－	－	