添付資料４－５－４　稽古場各室性能表

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準 耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳 室面積（㎡）	室の数	共通 専用部分対象室	セキュリティ 出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル	水損対策	建築 天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	電気設備 照明 設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	コンセント等 壁付コンセント	ＯＡコンセント	OAを含む器具を発電回路とする割合	専用分電盤	構内交換 電話機	電話	FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	器具種別	拡声 音量調節器	ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	機械設備 空調換気 空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	給湯	都市ガス	不活性ガス設備設置室	備考
		凡例	A B C D –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ – 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	Ⅰ Ⅱ –	Ⅰ Ⅱ Ⅲ –	室面積（㎡）	室の数	○ –	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ –	必要最低限高さ（m）	100 300 500 –	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブカレ障暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C –	○ ◎ –	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B –	A B C D –	○ –	A B C –	A B C D 公衆 –	指定数量	A B C D –	A B C –	○ –	0 1 2 –	A B C –	A B C	○ –	A B –	A B –	○ –	○ –	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 –	○ –	(NC値) A –	A B C D E F 適宜 –	○ 適宜 –	○ –	○ 適宜 –	
L-1	稽古場1	稽古場・前室踏込・倉庫A・焙じ室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	355	1	○	A	稽	–	4.5	–	5	参考図	特記	適宜	適宜	B	F	–	○	D	–	–	○	C	C	–	B	A	○	1	B	A	○	B	–	○	–	C	C	–	25	–	–	–	–	
L-2	控室1	稽古場控室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	40	2	○	A	稽	–	適宜	–	10	参考図	適宜	適宜	適宜	B	D	–	–	A	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	–	–	–	C	B	–	35	–	–	–	–	
L-3	稽古場2	稽古場・前室踏込・倉庫A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	170	1	○	A	稽	–	4.5	–	5	参考図	特記	適宜	適宜	B	F	–	○	D	–	–	○	C	C	–	B	B	○	1	B	A	○	B	–	○	–	C	D	–	25	–	–	–	–	
L-4	控室2	稽古場控室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	稽	–	適宜	–	10	参考図	適宜	適宜	適宜	B	D	–	–	I	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	–	–	–	C	B	–	35	–	–	–	–	
L-5	稽古場3	稽古場・前室踏込・倉庫A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	90	1	○	A	稽	–	4.5	–	5	参考図	特記	適宜	適宜	B	F	–	○	D	–	–	○	C	C	–	B	C	○	1	B	A	○	B	–	○	–	C	D	–	25	–	–	–	–	
L-6	控室3	稽古場控室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	稽	–	適宜	–	10	参考図	適宜	適宜	適宜	B	D	–	–	I	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	–	–	–	C	B	–	35	–	–	–	–	
L-7	稽古場4	稽古場・前室踏込・倉庫A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	120	1	○	A	稽	–	4.5	–	5	参考図	特記	適宜	適宜	B	F	–	○	D	–	–	○	C	C	–	B	B	○	1	B	A	○	B	–	○	–	C	D	–	25	–	–	–	–	
L-8	控室4	稽古場控室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	稽	–	適宜	–	10	参考図	適宜	適宜	適宜	B	D	–	–	I	–	–	○	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	–	–	–	C	B	–	35	–	–	–	–	
L-9	稽古場5	稽古場・前室踏込・倉庫A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	120	1	○	A	稽	–	4.5	–	5	参考図	特記	適宜	適宜	B	F	–	○	D	–	–	○	C	C	–	B	B	○	1	B	A	○	B	–	○	–	C	D	–	25	–	–	–	–	
L-10	控室5	稽古場控室・踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	稽	–	適宜	–	10	参考図	適宜	適宜	適宜	B	D	–	○	I	–	–	–	C	C	–	C	C	○	1	B	A	○	B	–	–	–	C	B	–	35	–	–	–	–	
L-11	稽古場6	稽古場・前室踏込・倉庫A	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	65	1	○	A	稽	–	4.5	–	5	参考図	特記	適宜	適宜	B	F	–	○	I	–	–	○	C	C	–	B	C	○	1	B	A	○	B	–	○	–	C	D	–	25	–	–	–	–	
L-12	リフレッシュスペース	休憩室２	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	20	1	○	B	稽	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	B	–	–	–	–	D	–	D	–	○	–	B	B	–	–	–	–	–	C	A	–	–	–	–	–	–	
L-13	シャワー室	シャワー・脱衣所と踏込	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	–	10	2	○	B	稽	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	G	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	C	A	–	–	D	○	–	–	
L-14	自動販売機コーナー	共用ロビー	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	稽	–	適宜	–	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	–	–	F	–	–	–	–	D	–	D	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	C	適宜	–	–	–	–	–	–	
L-15	男子トイレ	男子便所B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	稽	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	C	○	–	–	
L-16	女子トイレ	女子便所B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	稽	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	C	○	–	–	
L-17	バリアフリートイレ	多機能便所B	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	稽	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	–	–	F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	C	○	–	–	
L-18	給湯室	給湯室	–	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	–	Ⅲ	–	Ⅱ	–	適宜	1	○	–	稽	–	適宜	–	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	–	–	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適宜	A	–	–	B	○	–	–	