室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準 耐火	官庁施設の基本的性能基準 初期火災	官庁施設の基本的性能基準 対浸水	官庁施設の基本的性能基準 音環境	官庁施設の基本的性能基準 光環境	官庁施設の基本的性能基準 熱環境	官庁施設の基本的性能基準 空気環境	官庁施設の基本的性能基準 情報化対応性	各室内訳 室面積（㎡）	各室内訳 室の数	共通 専用部分対象室	共通 セキュリティ 出入口 鍵種別	共通 セキュリティ ゾーニング・レベル	共通 水損対策	建築 天井高	建築 フリーアクセスフロア高さ	建築 床荷重	建築 出入口の数	建築 出入口扉のガラス付窓	建築 外壁窓	建築 外壁窓の光・視線制御	電気設備 照明 設計照度	電気設備 照明 器具種別	電気設備 照明 器具を発電回路とする割合	電気設備 照明 個別調光	電気設備 コンセント等 壁付コンセント	電気設備 コンセント等 OAコンセント	電気設備 コンセント等 OAを含む器具を発電回路とする割合	電気設備 コンセント等 専用分電盤	電気設備 構内交換 電話機	電気設備 構内交換 電話	電気設備 構内交換 FAX	電気設備 構内情報通信 振興会用有線LAN	電気設備 構内情報通信 振興会用無線LAN	電気設備 構内情報通信 公衆無線LAN	電気設備 入退室管理	電気設備 時刻表示 設置台数	電気設備 時刻表示 器具種別	電気設備 拡声 音量調節器	電気設備 ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	電気設備 ﾃﾚﾋﾞ テレビ受像機	電気設備 監視カメラ	電気設備 映像音響・個別放送	機械設備 空調換気 空調設備	機械設備 空調換気 換気設備	機械設備 空調換気 災害時運転	機械設備 空調換気 許容騒音値	機械設備 衛生 衛生器具・給排水	機械設備 衛生 給湯	機械設備 衛生 都市ガス	機械設備 不活性ガス設備設置室	事業者使用可（事業者管理諸室）	備考
	凡例		A B C D －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ － 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	室面積（㎡）	室の数	○ －	添付資料４－６－2セキュリティ相関図・凡例による		○ －	必要最低限高さ（ｍ）	100 300 500 －	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブ カ レ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C －	○ ◎ －	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B －	A B C D －	○ －	A B C －	A B C D 公衆 －	指定数量	A B C D －	A B C －	○ －	0 1 2 －	A B C －	A B C	○ －	A B －	A B －	○ －	○ －	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 －	○ －	(NC値) A －	A B C D E F 適宜 －	○ 適宜 －	○ －	○ 適宜 －		
伝統芸能（養成研修）																																																								
Q-1	研修室1	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	130	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-2	研修室2	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	130	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-3	研修室3	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	71	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-4	研修室4	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-5	研修室5	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	34	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-6	研修室6	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	34	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-7	研修室7	研修室(リノリウム)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	88	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-8	研修室8	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-9	研修室9	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-10	研修室10	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	90	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-11	研修室11	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	72	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-12	研修室12	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-13	研修室13	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	59	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-14	研修室14	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	101	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-15	研修室15	研修室(畳)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	34	1	○	A	研	－	2.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(障)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-16	研修室16	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	71	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-17	とんぼ道場	とんぼ道場	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	152	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	A	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	－	
Q-18	体操室	研修室(板の間)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	130	1	○	A	研	－	4.5	－	5	参考図	適宜	適宜	(ブ)	B	D	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	B	－	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-19	講義室	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	57	1	○	A	研	－	2.5	－	5	適宜	適宜	適宜	(ブ)	B	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	B	－	○	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-20	倉庫①	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	25	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	－	－	
Q-21	倉庫②	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	25	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	－	－	
Q-22	多目的洗面室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	10	1	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	G	－	－	－	－	D	－	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	A	○	－	－	－	
Q-23	焙じ室	焙じ室(ほうじしつ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	10	1	○	A	研	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	B	－	－	－	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	－	－	－	C	B	－	－	－	－	－	－	－	
Q-24	オーディオ室	オーディオ室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	35	1	○	A	研	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	－	1	B	A	○	B	－	－	○	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-25	研修生更衣室（男子）	研修生更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	21	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	－	－	F	－	－	－	－	C	－	C	－	－	1	B	B	○	－	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－	－	
Q-26	研修生更衣室（女子）	研修生更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	21	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	－	－	F	－	－	－	－	C	－	C	－	－	1	B	B	○	－	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－	－	
Q-27	研修生控室	休憩室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	60	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	－	A	○	－	－	－	
Q-28	シャワー室（男子）	シャワー・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	22	1	○	B	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	G	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	D	○	－	－	－	
Q-29	シャワー室（女子）	シャワー・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	22	1	○	B	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	G	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	D	○	－	－	－	
Q-30	講師控室（男子）	更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	－	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	－	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-31	講師控室（女子）	更衣室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	20	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	－	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	－	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
Q-32	講師待合室	休憩室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	35	1	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	I	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	A	○	－	－	－	
Q-33	リフレッシュスペース	休憩室２	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	8	1	○	B	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	D	－	D	－	－	－	B	A	－	－	－	－	－	C	A	－	－	－	－	－	－	－	
Q-34	給湯室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適宜	A	－	－	B	○	－	－	－	

添付資料４－５－６　養成研修各室性能表

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準：耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳：室面積（㎡）	室の数	共通：専用部分対象室	セキュリティ：出入口 鍵種別	ゾーニング・レベル	水損対策	建築：天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	電気設備：照明：設計照度	器具種別	器具を発電回路とする割合	個別調光	コンセント等：壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具を電路とする割合	専用分電盤	構内交換：電話機	電話	FAX	構内情報通信：振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示：設置台数	器具種別	拡声：音量調節器	ﾃﾚﾋﾞ：分岐分配端子	テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	機械設備：空調換気：空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生：衛生器具・給排水	給湯	都市ガス	不活性ガス設備設置室	事業者使用可（事業者管理諸室）	備考
		凡例	A B C D －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ － 別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	Ⅰ Ⅱ －	Ⅰ Ⅱ Ⅲ －	室面積（㎡）	室の数	○ －	添付資料４－６－２セキュリティ相関図・凡例による		○ －	必要最低限高さ（m）	100 300 500 －	添付資料４－６－4床荷重凡例による	最低数を示す	有 無 適宜	有 有2 無 適宜	ブ カ レ 障 暗 適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C －	○ ◎ －	A B C D E F G H I	A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B －	A B C D －	○ －	A B C －	A B C D 公衆 －	指定数量	A B C D －	A B C －	○ －	0 1 2 －	A B C －	A B C	○ －	A B －	A B －	○ －	○ －	A B C D E F G 適宜 -	A B C D E F 適宜 －	○ －	(NC値) A －	A B C D E F 適宜 －	○ 適宜 －	○ －	○ 適宜 －		
Q-35	ランドリー室	ランドリー	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	－	10	1	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	－	－	Ⅰ	－	－	－	－	D	－	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	A	－	－	適宜	○	－	－	－	
Q-36	女子トイレ	女子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	－	
Q-37	男子トイレ	男子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	－	
Q-38	バリアフリートイレ	多機能便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	－	
現代舞台芸術（養成研修）																																																								
R-1	レッスン室1	レッスン室(演劇)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	234	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-2	レッスン室2	レッスン室(演劇)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	156	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	B	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-3	レッスン室3	レッスン室(バレエ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	350	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-4	レッスン室4	レッスン室(バレエ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	300	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-5	レッスン室5	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	268	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-6	レッスン室6	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	156	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	B	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-7	レッスン室7	レッスン室(バレエ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	300	1	○	A	研	－	6.0	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	D	－	－	○	C	C	－	B	A	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-8	レッスン室8	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	38	1	○	A	研	－	3.6	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-9	レッスン室9	レッスン室(オペラ)	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	38	1	○	A	研	－	3.6	－	5	参考図	適宜	有2	(暗)	A	F	－	○	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	30	－	－	－	－	－	
R-10	講義室1	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	57	1	○	A	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	有2	(ブ)	B	C	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
R-11	講義室2	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	57	1	○	A	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	有2	(ブ)	B	C	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
R-12	講義室3	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	別	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	57	1	○	A	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	有2	(ブ)	B	C	－	－	A	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
R-13	資料室	講義室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	40	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	(ブ)	C	D	－	－	A	－	－	－	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	－	－	－	C	D	－	－	－	－	－	－	－	
R-14	トレーナー室	事務室A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	22	1	○	A	研	－	適宜	－	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	－	－	Ⅰ	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
R-15	現代舞台芸術研修主管事務室	事務室A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	85	1	○	A	研	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	A	C	C	－	A	事A	B	○	B	A	1	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	○	35	－	－	－	－	－	
R-16	講師控室、更衣室及びシャワー室	休憩室・シャワー・脱衣所と踏込	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	55	5	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	－	－	G	－	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	－	A	○	－	－	－	
R-17	倉庫	倉庫A	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	55	1	○	A	研	－	適宜	－	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	－	－	F	－	－	－	－	D	－	D	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	F	E	－	－	－	－	－	－	－	
R-18	研修生更衣室及び自習室	更衣室・稽古場	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	146	9	○	A	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	A	－	－	－	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	A	－	－	A	○	－	－	－	
R-19	所長室	上級室B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	45	3	○	A	研	－	適宜	100	8	適宜	適宜	有	カレ	B	D	－	－	A	上B	－	－	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
R-20	講師室	上級室B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	30	2	○	A	研	－	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	B	D	－	－	A	事B	－	○	C	C	－	B	C	○	1	B	A	○	B	B	－	－	C	D	－	35	－	－	－	－	－	
R-21	女子トイレ	女子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	－	
R-22	男子トイレ	男子便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	－	
R-23	バリアフリートイレ	多機能便所B	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	－	－	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	－	C	○	－	－	－	
R-24	給湯室	給湯室	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	－	－	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適宜	A	－	－	B	○	－	－	－	
共通（養成研修）																																																								
S-1	養成研修施設廊下	共用ロビー	－	Ⅳ	Ⅱ	－	－	Ⅲ	Ⅱ	－	－	適宜	適宜	○	－	研	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	F	D	C	－	E	－	－	－	－	D	－	D	C	－	適宜	－	－	－	－	－	○	－	G	適宜	－	35	－	－	－	－	－	